



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Ордынском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)
Орган инспекции № RA.RU.710008
пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261
тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru
ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 36.000126.09.02.2023 от 09.02.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** Соцгигмониторинг
6. **Наименование объекта:** Водопровод МУП Ордынского района Новосибирской области ЕУК ЖКХ.
7. **Адрес объекта:** 633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Революции пр-кт, д. 17
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; 633275, Новосибирская область, Ордынский р-н, Верх-Чик д, Молодежная ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 221 от 09.02.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, СанПиН 2.1.3684-21; Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Исследованная, по данным микробиологическим показателям, проба питьевой воды соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III "СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Исследованная, по санитарно - гигиеническим показателям, данная проба питьевой воды

20
16.02.2023

не соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", тк показатель железа превышает допустимый уровень.

Врач эксперт:



Е. К. Нуменова.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Ордынском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)
Орган инспекции № RA.RU.710008
пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261
тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru
ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 36.000126.09.02.2023 от 09.02.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** Соцгигмониторинг
6. **Наименование объекта:** Водопровод МУП Ордынского района Новосибирской области ЕУК ЖКХ.
7. **Адрес объекта:** 633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Революции пр-кт, д. 17
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; 633275, Новосибирская область, Ордынский р-н, Верх-Чик д, Молодежная ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 221 от 09.02.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, СанПиН 2.1.3684-21; Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Исследованная, по данным микробиологическим показателям, проба питьевой воды соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III "СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Исследованная, по санитарно - гигиеническим показателям, данная проба питьевой воды

90
16.02.2023


не соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", тк показатель железа превышает допустимый уровень.

Врач эксперт:



Е. К. Нуменова.

Адрес места осуществления деятельности:
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «
 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В
 ОРДЫНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 в Ордынском районе)
 633261, Россия, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пер. Школьный, д.7;
 Тел/факс: 8(383-59) 23-180; E-mail: ordgigiena@bk.ru



УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра
 Дятлова Е.А.
 9 февраля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 221 от 9 февраля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Ордынском районе
1.2	Юридический адрес*	633261, Новосибирская область, Ордынский р-н, Ордынское рп, Ленина ул, д. 26
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633261, Новосибирская область, Ордынский р-н, рп. Ордынское, Ленина ул. д. 26
1.4	Цель исследований	Социгигмониторинг
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Предписание № 10/51 от 11.01.2023
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	000450.БС.02.02.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стерильные флаконы, пластмассовая емкость
2.7	Объем партии*	
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 л; 1,5 л
2.9	Дата и время отбора*	2 февраля 2023 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопровод МУП Ордынского района Новосибирской области ЕУК ЖКХ; 633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Революции пр-кт, д. 17 (р-он местонахождения: Ордынский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633275, Новосибирская область, Ордынский р-н, Верх-Чик д, Молодежная ул, колонка
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Курицына О. В., помощник врача эпидемиолога; Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	АКТ отбора проб (образцов) № 36/10/51 от 02.02.2023 г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 февраля 2023 г.
3	Дополнительные сведения	

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе
 Протокол испытаний № 221 от 9 февраля 2023 г.

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

Код формы: И.7.01 (издание 5)
 Действует с 14.12.2021
 стр. 1 из 2

Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	СТМ 055167				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 февраля 2023 г.	15	час	35	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	2 февраля 2023 г.	Окончание:	3 февраля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000450.ВС.02.02.2023 Питьевая вода			
E. coli	не обнаружены	КОЕ / 100 см ³	ГОСТ 34786-2021
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 0,0) град.С	0		МУК 4.2.1018-01
Обобщенные колиформные бактерии (КФБ)	не обнаружены	КОЕ / 100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	633261, НСО, Ордынский р-н, Ордынское рп, Школьный пер, д. 7				
Номер направления:	СТМ 055168				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 февраля 2023 г.	16	час	05	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	3 февраля 2023 г.	Окончание:	9 февраля 2023 г.	

Средства измерений: Весы лабораторные электронные SE224-С Св. № С-НН/18-07-2022/171413048 от 18.07.2022 до 18.07.2023; Колориметр фотоконцентрационный Св. № С-НН/05-09-2022/183801094 от 05.09.2022 до 05.09.2023; ФЛЮРАТ 02-ЗМ Св. № С-НН/12-12-2022/207633224 от 12.12.2022 до 12.12.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
000450.ВС.02.02.2023 Питьевая вода			
Мутность при 540 нм	1,25±0,25	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,30±0,06	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Общая жесткость	6,3±1,0	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012
Фтор	0,29±0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
Минерализация (Сухой остаток)	524,9±7,3	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Железо	0,50±0,10	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
Медь	менее 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
Бор	0,24±0,06	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95 (издание 2010)
Нитриты	0,035±0,018	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	0,31±0,06	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статист
(должность)

(подпись)

В.В. Басова
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

Код формы: И.7.01 (издание 5)

Протокол испытаний № 221 от 9 февраля 2023 г.

Действует с 14.12.2021

Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ

стр. 2 из 2

Видео-отслеживание